

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и

Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150064, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург, 17 к1, телефон 72-01-85, 25-98-63, E-mail:
ond_ymr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1

«Красная Шапочка» Ярославского муниципального района.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ярославского
и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Максимова
К.П. №8 от 03.02.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 февраля по 25 февраля 2021 года
проведена плановая проверка Зам. Главного государственного инспектора

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

надзору подполковником внутренней службы Борисенковым Антоном Романови-
чем, Муниципального общеобразовательного учреждения МДОУ детский сад №1
«Красная Шапочка». по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, поселок
Красные Ткачи, Б. Октябрьская, д.15а.

совместно с Заведующей МДОУ ДС №1 «Красная Шапочка» Жарковой В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение.	п. 54 (61) ППР в РФ, п. 12.56 НПБ 88-2001*.	15.02.2022	
2.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на	п. 12 (20) ППР в РФ	15.02.2022	

	дверях кладовой спортивного зала, музыкального зала, библиотеки, а также складских помещений в пищеблоке и мед.блоке.			
3.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие места расположения ручных оповещателей АУПС	п. 3 ч. 2 ст. 53; п. 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 23, 36 (33, 43) ППР в РФ	15.02.2022	
4.	Допускается установка пожарных извещателей (в том числе группа муравьишки) на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	ст. 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009	15.02.2022	
5.	Светоуказатель «Выход» в помещении музыкального зала завешен шторами.	ч. 1 ст. 54; ч. 10 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 54 (61) ППР в РФ, п. 7.28 СНиП 21-01-97*, прил. А СП 5.13130.2009.	15.02.2022	
6.	Помещения оснащены ручными углекислотными огнетушителями с диффузором, создающим поток огнетушащего вещества в виде газовой струи и применяются для тушения пожаров класса Е (пожары, связанные с горением электроустановок). Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (пожары твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены их огнетушащие способности, физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.	п.п. 395, 397 (463,465) ППР 5.17 НПБ 166-97.	15.02.2022	
7.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности здания (помещений).	п.392 (460) ППР в РФ	15.02.2022	
8.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями нормативных документов: противопожарные инструктажи проводится не по специальным программам (за исключением вводного инструктажа) и по характеру и времени проведения противопожарные инструктажи не подразделяется на первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.	ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п. 3 (3) ППР в РФ, п.п. 4, 6, 9 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645).	15.02.2022	
9.	Не обеспечена исправность сети внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок её работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Отсутствуют сведения об обеспечении внутренним противопожарным водопроводом норматив-	ч. 1 ст. 86 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 50 (55) ППР в РФ.	15.02.2022	

	ного расхода воды для тушения пожара в здании.			
10.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	ч. 3 ст. 51; ст. 58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.13 (21) ППР в РФ.	15.02.2022	
11.	Не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов из помещений музыкального зала, медицинского блока, а так же из основного коридора, непосредственно на улицу закрыты на внутренний замок, открываемой с помощью ключа).	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 (35) ППР в РФ.	15.02.2022	
12.	В коридоре на путях основного выхода установлен стол охранника препятствующий безопасной эвакуации	п.27 б ППР в РФ.	15.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. Главного государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районам
Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«25» 02 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Марков
(подпись)

«25» 02 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

А.Р. Борисенков
(подпись)

М.Л.П.*

Александр Марков
(должность, фамилия, инициалы)

